

№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
17	Электропитание системного блока	Ввод	1 Напряжение питания –220В переменного тока; качество электропитания – в соответствии с ГОСТ 13109-97
18	Штатные кабели для соединения устройств (см. примечание 1)	компл.	1
19	Штатные кабели для подключения питания (см. примечание 1)	компл.	1
20	Крепежные элементы	компл.	1
21	Системное ПО		Уточняет Поставщик
22	Прикладное ПО с лицензией на [2048] тэгов (см. примечание 3)	компл.	Уточняет Поставщик Комплект средств разработки прикладного ПО
23	Основная гарантия	–	Не менее 18 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию
24	Наличие сертификата пожарной безопасности	–	да
25	Спецификация	–	[1619-05/23-АСУПТ.С]
26	Номер чертежа схемы структурной	–	[1619-05/23-АСУПТ лист 2]

1. Необходимый объем кабелей определяется поставщиком системы при разработки конструкторской документации и поставляется в полном объеме.
2. Вся документация должна быть выполнена на русском языке.
3. Объем поставки лицензий на ПО определяется разработчиком системы исходя из предоставленных перечней входных/выходных сигналов с 20% запасом.
4. Программное обеспечение АРМ должно обеспечивать возможность исполнения, модификации прикладного программного обеспечения АРМ оператора и ПЛК системы управления. Точный объем поставки программных модулей определяется поставщиком системы.
- 5 Характеристики рабочей станции должны определяться Поставщиком системы управления исходя из характеристик оборудования системы управления.

Взам. инв. №		Подпись и дата		Инв. № подл.		1619-05/23-АСУПТ.ОЛЗ						Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							2