




Опросный лист.  
Для заказа задвижки Ду 100 с ручным  
управлением.

Взам. инв. N				
	Изм.	№ док.	Подпись	Дата

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
ООО «АФИСКИЙ НПЗ»  
27.01.2025  
ГИП ОГИП  
К. М. КИПКАЕВ

Подпись и дата						
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

2024-4-ТХ.ОЛ13

Инв. Nподл.	ГИП	Лихонин		10.24
	Разработал	Гончаров		10.24
	Н.контроль	Морозова		10.24

Опросный лист. Для заказа  
задвижки Ду 100 с ручным  
управлением.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4
ООО "ЮЦПК Промышленная Безопасность"		

Опросный лист для заказа задвижки Ду 100 с ручным управлением.

Заказчик: 000 "Афипский НПЗ"  
Объект: "Завершение строительства резервуаров Р-14, Р-15 на территории промпарка №2".  
Номер по технологической схеме - без номера.

Общие сведения.  
Тип - запорная с ручным управлением, стальная.  
Количество - 6 шт.  
Номинальный диаметр прохода DN - 100.  
Номинальное давление - 25 кгс/см<sup>2</sup>.  
Направление потока - одностороннее.  
Герметичность по ГОСТ 9544-2015 - класс А.  
Тип присоединения - фланцевое по ГОСТ 33259-2015.  
Размеры стыкуемой трубы -  $\phi 108 \times 6$ .  
Материал трубопровода - Сталь 20.  
Возможность заужения прохода - нет.

Рабочая среда - нефтепродукты.  
Температура жидкости: +20...+90°C.  
Возможна пропарка трубопровода без снятия арматуры с температурой до 225°C в течении 72 часов.  
Плотность кг/м<sup>3</sup>: 830-980.

Данные о месте установки.  
Расположение: вне помещения, на открытом воздухе.  
Сейсмичность по шкале MSK 64 - 8 баллов.  
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У1  
Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЗ: В-1г.  
Диапазон темп. окр. среды: Мин -23°C, Макс +42°C  
Относительная влажность %: Мин 64, Макс 81.

Комплектация.  
Ответные фланцы, крепеж и спирально-навитые прокладки (тип Д).  
Комплект ЗИП на 2 года использования

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
000 "Афипский НПЗ"  
27.01.2025  
ГИП ОГИП  
К: М: КИПКАЕВ

2024-4-ТХ.ОЛ13

В объем поставки должен входить комплект технической и эксплуатационной документации, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019.

В объем поставки должна входить техническая документация на русском языке на бумажном и электронном носителе включая схемы управления и подключения приводов.

Типоразмер и материал ответных фланцев Поставщик указывает в объеме первоочередных исходных данных. Ответные фланцы с комплектом крепежа и прокладками должны входить в объем поставки. Материал для изготовления фланцев должен соответствовать характеристикам рабочей среды.

Быстроизнашиваемые расходные материалы должны быть поставлены в объеме, необходимом для проведения пуско-наладочных работ и на гарантийный период.

Поставщик, используя свой опыт и знания по поставке, монтажу и наладке аналогичного оборудования, а так же требования действующих российских норм, правил и стандартов принимает на себя обязательства по выполнению Договора, включая возможное оборудование и услуги, определенно не упомянутые, но необходимые для нормальной работы оборудования и нормальной его эксплуатации.

Поставщик должен предоставить документы (декларация соответствия или сертификат соответствия согласно требованиям Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" ТР ТС 010/2011, "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" ТР ТС 012/2011. а так же сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ISO 13709/API610.

Комплектующие оборудования, в том числе иностранного производства, должно соответствовать требованиям законодательства РФ в сфере технического регулирования, промышленной безопасности и обеспечения единства измерений и иметь подтверждающие документы.

Поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшем в использовании.

Расчетный срок службы – не менее 20 лет.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
ООО «АФипский НИЗ»  
27.01.2025  
ГИП ОГИП  
К. М. КИПКАЕВ

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

2024-4-ТХ.ОЛ13

Лист

3

Лист
4