

Опросный лист.  
Для заказа задвижки Ду 300 с ручным  
управлением.

Инф. Испол.	Взам. инв. N						
Подпись и дата	Изм.	№ док.	Подпись	Дата			
Инф. Испол.	Взам. инв. N						
Инф. Испол.	Взам. инв. N	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	2024-4-ТХ.ОЛ5	
Инф. Испол.	Взам. инв. N	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Опросный лист. Для заказа запорной арматуры Ду 300 с ручным управлением.	
Инф. Испол.	Взам. инв. N	Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Стадия    Лист    Листов Р            1            4	
Инф. Испол.	Взам. инв. N	ООО "ЮЦПК Промышленная Безопасность"					

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
ООО «АФИНСКИЙ НПЗ»  
27.01.2025  
ГИП ОГИП  
К.М. КИПКАЕВ

Опросный лист для заказа задвижки Ду 300 с ручным управлением.

Заказчик: ООО "Афипский НПЗ"

Объект: "Завершение строительства резервуаров Р-14, Р-15 на территории промпарка №2".

Номер по технологической схеме - 2/7, 2/8, 2/10, 2/24.

Общие сведения.

Тип - запорная с ручным управлением, стальная.

Количество - 4 шт.

Номинальный диаметр прохода DN - 300.

Номинальное давление - 16 кгс/см<sup>2</sup>.

Направление потока - одностороннее.

Герметичность по ГОСТ 9544-2015 - класс А.

Тип присоединения - фланцевое по ГОСТ 33259-2015.

Размеры стыкуемой трубы -  $\phi 325 \times 8$ .

Материал трубопровода - Сталь 20.

Возможность заужения прохода - нет.

Рабочая среда - нефтепродукты.

Температура жидкости: +20...+90°C.

Возможна пропарка трубопровода без снятия арматуры с температурой до 225°C в течении 72 часов.

Плотность кг/м<sup>3</sup>: 830-980.

Данные о месте установки.

Расположение: вне помещения, на открытом воздухе.

Сейсмичность по шкале MSK 64 - 8 баллов.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У1

Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЗ: В-1г.

Диапазон темп. окр. среды: Мин -23°C, Макс +42°C

Относительная влажность %: Мин 64, Макс 81.

Комплектация.

Ответные фланцы, крепеж и спирально-навитые прокладки (тип Д).

Комплект ЗИП на 2 года использования

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»  
27.01.2025  
ГИП ОГИН  
К. М. КИПКАЕВ

Инв. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. инв. N	

Изм.	Кол уч	Лист	N док	Подпись	Дата

2024-4-TX.015

Лист

2

Расчетный срок службы – не менее 20 лет.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»  
27.01.2025  
ГИП ОГИП  
К. М. КИПКАЕВ

В ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ  
ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»  
27.01.2025  
ГИП О-ИИ  
К. М. КИСКАЕВ

+