

		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ		ОЛ		
		Развитие логистической инфраструктуры ООО «Афипский НПЗ» с целью обеспечения отгрузки продукции ж/д транспортом при реализации программы развития ООО «Афипский НПЗ» (листу 02100)				
1	ПОЗИЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	ЗДАНИЕ АБК		КОЛИЧЕСТВО	1 шт.	
2	ОБЩИЕ ДАННЫЕ	ЗАКАЗ **		ИЗГОТОВИТЕЛЬ **		
3		НОРМЫ ПРАВИЛА **				
4		УСТАНОВКА	ВНУТРЕННЯЯ ☐	НАРУЖНАЯ ☒	КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	У
5		° ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -36/+42 ⁰ С		ВЛАЖНОСТЬ 72/48 %	КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН	III-Б
6		РАЙОН ПО СКОРОСТНОМУ НАПОРУ ВЕТРА IV		РАЙОН ПО СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ II	РАЙОН ПО ГОЛОЛЕДУ	
7		ВЫСОТА УСТАНОВКИ НАД УРОВНЕМ МОРЯ <1000 м		СЕЙСМИЧНОСТЬ MSK-64 8	БАЛЛОВ	
8		АТМОСФЕРА:	КОРРОЗИОННАЯ ☐	АГРЕССИВНЫЕ ГАЗЫ И ПАРЫ ☐	АГРЕССИВНАЯ ПЫЛЬ	☐
9		ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА		ТИП ЗОНЫ	КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ	Т° САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ
10		РЕЖИМ РАБОТЫ:		ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ☒	ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ☐	ПОСТОЯННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЛЮДЕЙ ☐
11		ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ☒		ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ☒	
12	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ * ☒		ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖИТУШЕНИЯ ☒			
13	ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ ☒		ВЕНТИЛЯЦИЯ ☒	КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ☒	ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ☒	
14	ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ		ТИП СВЕТИЛЬНИКОВ ☒		ОСВЕЩЕННОСТЬ 5	лк
15			КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ **		шт.	ЕДИНИЧНАЯ МОЩНОСТЬ **
16	СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ** кВт АИВ					
17	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ☒		ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ ☒	ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК	EI 45	
18	ДВЕРИ / ВОРОТА		БЕЗ ПОРОГОВ ☒		УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ / ВОРОТ 90	ОГНЕСТОЙКОСТЬ ВОРОТ EI30
19			ЗАМОК: МЕХАНИЧЕСКИЙ. С РИГЕЛЯМИ. ВЫДВИГАЮЩИМИСЯ В ТРИ СТОРОНЫ		ПЕТЛИ ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА	
20			МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ☒		ЗАМКИ АВАРИЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ	
21			ОГРАНИЧИТЕЛИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ☒		ФИКСАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРЕЙ ☒	УПЛОТНИТЕЛЬ ☒
22	СИСТЕМА ВОДОСЛИВА		КОЗЫРЬКИ НАД ДВЕРЬМИ, ВОРОТАМИ ☒		КОЗЫРЬКИ НАД ВВОДОМ КАБЕЛЕЙ ☒	
23	КРЫША:		ДВУХСКАТНАЯ ☒	ОДНОСКАТНАЯ ☐	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ☒	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА min 0,5 мм
24			СТЕНЫ:	БЕТОН ☐	САНДВИЧ-ПАНЕЛИ ☒	ТРЕХСЛОЙНЫЕ, НАПОЛНИТЕЛЬ - ИЗ НЕГОРЮЧЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
25	МОЛНИЕЗАЩИТА		УРОВЕНЬ МОЛНИЕЗАЩИТЫ III		КАТЕГОРИЯ МОЛНИЕЗАЩИТЫ * III	
26		МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА ☒		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ	СТЕРЖНЕВЫЕ МОЛНИЕПРИЕМНИКИ ☐	
27		ШАГ СЕТКИ 10м	ВЫСОТА СТЕРЖНЕЙ	МАТЕРИАЛ ОЦИНКОВ	СЕЧЕНИЕ d8	
28		МАТЕРИАЛ ТОКООТВОДА Оцинкованная сталь		СЕЧЕНИЕ: **	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОКООТВОДАМИ **	
29	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	КОНТУР ПО ПЕРИМЕТРУ ПОМЕЩЕНИЙ ☒		РАССТОЯНИЕ ОТ ПОЛА 500 мм		
30		МАТЕРИАЛ: Оцинкованная сталь		СЕЧЕНИЕ: min 4x40 мм	Выводы к НАРУЖНОМУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЮ ☒	
31		ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ ПРОВОДНИКОВ ☒		ЦВЕТ ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый		
32	ФУНДАМЕНТ	ВХОДИТ В ОБЪЕМ ПОСТАВКИ ☐		ИЗГОТОВЛИВАЕТСЯ ПО МЕСТУ ☒		
33		ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ДОКУМЕНТ № **		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАМА В ОСНОВАНИИ		
34		ОТМЕТКА ВЕРХА ФУНДАМЕНТА -0.022		** ☐	ПЛИТНЫЙ ** ☐	
35	* - СИСТЕМА МОЛНИЕЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С СО 153 34.21.122 2003 и РД 34.21.122-87					
36	** - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ					

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО «Афипский НПЗ»
01.08.2014
ТИП ОТДЕЛ ТИП
К.М. КИПКАЕВ
1033-92100/1-АР-011

Лист

1

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

1.08.24

		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ				ОЛ					
		Развитие логистической инфраструктуры ООО «Афипский НПЗ» с целью обеспечения отгрузки продукции ж/д транспортом при реализации программы развития ООО «Афипский НПЗ» (титул 92100)									
1	ПОЗИЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЕ АБК					КОЛИЧЕСТВО 1 шт.					
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	КАТЕГОРИЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ				КОЛИЧЕСТВО ПОМЕЩЕНИЙ					
3		СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ МОДУЛЯ III с окрасочной конструктивной огнезащитой металлоконструкции				ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК EI45					
4		РАЗМЕР ВОРОТ В СВЕТУ				УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ					
5		МАТЕРИАЛ СТЕН : сэндвич-панели		БЕТОН		ТОЛЩИНА СТЕН 120мм					
6		ВЫВОД КАБЕЛЕЙ : В КАБЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАРУЖУ				МЕЖДУ МОДУЛЯМИ					
7		ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗАДЕЛКИ ПРОЕМОВ EI30									
8		МАСЛОСБОРНИК:		НА	МАСЛА	НА	МАСЛА	УКЛОН ПОЛА			
9	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ЗАЗЕМЛЕНИЕ				УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ		ГЗШ			
10		ОСВЕЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ	ТИП СВЕТИЛЬНИКОВ				ОСВЕЩЕННОСТЬ	Лк			
11			КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ				шт.	ЕДИНИЧНАЯ МОЩНОСТЬ	Вт		
12		ЭЛЕКТРО-ОТОПЛЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ МОДУЛЯ 18 °C				ВЛАЖНОСТЬ НЕ БОЛЕЕ 60 %	%			
13			РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУР ВЫХОДЯЩЕГО И ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА				°C	ТИП			
14	ВЕНТИЛЯЦИЯ	ЕСТЕСТВЕННАЯ		ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ		КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ					
				<i>приточная через бризеры, вытяжная канальные вентиляторы/тепловые завесы (горизонтальная установка)</i>		<i>Сплит-системы без зимнего комплекта, Сплит-системы с зимним комплектом (серверная), В том числе резервная сплит-система. Согласователь работы кондиционеров (ротация). Антивандальная система защиты наружных блоков</i>					
15	КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА				АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ						
17	ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ	ФРОНТОН	*	RAL 9003(БЕЛЫЙ)	☒	RAL 5002 (УЛЬТРАМАРИН)	☐	RAL **			
18		КРЫША	*	RAL 7035 (СЕРЫЙ)	☒	RAL 5002 (УЛЬТРАМАРИН)	☐	RAL **			
19		СТЕНЫ СНАРУЖИ	*	RAL 7035 (СЕРЫЙ)	☒	RAL 5002 (УЛЬТРАМАРИН)	☐	RAL **			
20		ВОРОТА, ДВЕРИ	*	RAL 7035 (СЕРЫЙ)	☒	RAL 5002 (УЛЬТРАМАРИН)	☐	RAL **			
21		ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ	*	RAL 7035 (СЕРЫЙ)	☒	RAL 5002 (УЛЬТРАМАРИН)	☐	RAL **			
22		СТЕНЫ ВНУТРИ	*	RAL 7035 (СЕРЫЙ)	☐	RAL 9003 (БЕЛЫЙ)	☒	RAL **			
23		ПОТОЛОК (ПАНЕЛИ)	*	RAL 7035 (СЕРЫЙ)	☐	RAL 9003 (БЕЛЫЙ)	☒	RAL **			
24		РАМЫ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ	*	RAL 7035 (СЕРЫЙ)	☒	RAL 5002 (УЛЬТРАМАРИН)	☐	RAL **			
25		ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ				☒	ЗНАКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ		☒		
26		НЕСМЫВАЕМЫЕ, РАССЧИТАННЫЕ НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ				☒					
27	* - НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА И ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСТАНЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ										
28	АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ		☒	ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ		☐	МАТЕРИАЛ				
29	ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЮ ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ				☒	АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЗДАНИЯ			☒		
30	ГАБАРИТЫ ЗДАНИЯ:	ДЛИНА	40,000*	М	ШИРИНА	12,00*	М	ВЫСОТА	3,000*	М	
31	КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ:	ПО НАЗНАЧЕНИЮ			шт.	ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ			шт.		
32	ВЕС:	ОБЩИЙ			**	кг	СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ			**	кг
33	СТРОПОВОЧНЫЕ УЗЛЫ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ				☒						
34	ГАБАРИТНЫЙ И МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДОКУМЕНТ №				X						
35	ПРИМЕЧАНИЯ: * - ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСНО ЧЕРТЕЖА №				1033-01-AP						
36	** - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ										
		Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	1033-92100/1 - AP - 011		Лист	2